

Уважаемые граждане и руководители организаций напоминаем Вам, что постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 определены обязательные требования к соблюдению юридическими и физическими лицами охранных зон объектов электросетевого хозяйства и утверждены правила охранных зон. Этими документами установлены следующие границы охранных зон энергообъектов, в том числе:

- вдоль воздушных линий электропередачи напряжением: 220 вольт, 380 вольт - два метра, 6 тысяч вольт и 10 тысяч вольт - десять метров, 35 тысяч вольт – пятнадцать метров, 110 тысяч вольт – двадцать метров, 220 тысяч вольт – двадцать пять метров, по обе стороны линии электропередачи, от крайних проводов по участку поверхности земли и по воздушному пространству, над этим участком, на высоту опоры.

- вдоль кабельных линий электропередачи проложенных в земле – один метр по обе стороны от крайних кабелей линии по участку поверхности земли и, под этим участком, на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи.

- вокруг подстанций, с высшим классом напряжения: 6 тысяч вольт и 10 тысяч вольт (в том числе ЗТП, ТП, КТП в населённых пунктах) - десять метров, 35 тысяч вольт – пятнадцать метров, 110 тысяч вольт - двадцать метров, по участку поверхности земли от стен и ограждений с каждой стороны по периметру подстанции и по воздушному пространству, над этим участком, на высоту наивысшей точки подстанции.

В охранных зонах энергообъектов запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства и повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, в том числе: набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы; подниматься на опоры;

О мерах предосторожности в местах размещения энергообъектов.

Автор: Гаврин О.С.
08.09.2016 17:07

размещать любые объекты и предметы; проводить любые работы и возводить сооружения; разводить огонь; устраивать свалки; размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки машин; проводить любые мероприятия связанные с большим скоплением людей; использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов; открывать двери, люки и находиться в пределах огороженной территории, и в помещениях распределительных устройств, и подстанций. В охранных зонах кабельных линий электропередачи, проложенных в земле, также запрещается производить работы ударными механизмами и любые земляные работы.

Нарушение установленных требований охранных зон влечет ответственность организаций и граждан в соответствии с действующим законодательством.

Производственное отделение «Арзамасские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обращается с напоминанием к гражданам быть внимательными, находясь в местах прохождения линий электропередачи, размещения трансформаторных подстанций и других объектов энергетики.

На фоне большой протяженности, разветвленности линий электропередачи, большого числа трансформаторных подстанций, других объектов различных классов напряжения, энергетики делают всё необходимое в соответствии с действующими нормами и правилами, по безопасному содержанию и эксплуатации электрических сетей, для исключения случаев электротравматизма с людьми. Но обеспечить полную безопасность невозможно, ввиду влияния форсмажорных (за пределами расчетных) аварийных и природных явлений - сильные ветра, грозы, критические температуры, наводнения, пожары и т.д., а также в связи с не редко происходящими случаями вандализма, со взломом замков и дверей, на трансформаторных подстанциях, других объектах энергетики и неправомерными действиями отдельных граждан, организаций в охранных зонах энергообъектов.

В связи с этим, просим граждан сообщать по телефону **4-13-56** в **Шатковский РЭС**

, или по телефонам экстренных служб, об обнаруженных фактах сильного провисания или обрыва проводов, повреждения опор линий электропередачи, сорванных замков, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций, электрических щитов, а также соблюдать следующие меры предосторожности:

О мерах предосторожности в местах размещения энергообъектов.

Автор: Гаврин О.С.
08.09.2016 17:07

- не приближайтесь к сильно провисшим или оборванным проводам на расстояние как минимум восемь метров;

- не заходите в помещения трансформаторных подстанций, за ограждения других объектов энергетики;

- будьте внимательны при необходимости перехода под проводами линий электропередачи, убедитесь, что нет сильно провисших или оборванных проводов;

- соблюдайте правила охранных зон энергообъектов;

- при использовании любых электрических приборов, оборудования в производстве или в быту тщательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации и безопасности;

Электричество в проводнике незаметно для человека, его наличие нельзя определить внешними признаками.

Выполнение мер безопасности сохраняет здоровье и жизнь людей.

ПО «Арзамасские электрические сети»

филиала «Нижевэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»