В деятельности сельских домов культуры выявлены нарушения пожарной безопасности

Автор: Помощник прокурора района М.В.Арцыбашев
19.11.2012 17:04 -

Проведенной прокуратурой Шатковского проверкой совместно с территориальным органом государственного пожарного надзора были установлены нарушения пожарной безопасности в деятельности объектов культуры (сельские клубы и дома культуры).

Проверкой установлена необорудованность молниезащитой зданий объектов культуры, автоматической пожарной сигнализацией, необработанность деревянных конструкций сценических коробок (элементов настила планшета сцены), необеспеченность проверок качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, отсутствие люков для дымоудаления в покрытиях над сценой, необеспеченность наружным противопожарным водоснабжением. Указанные нарушения образуют состав административного правонарушения по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности.

Кроме того, проверкой установлено неисправное состояние внутреннего противопожарного водопровода, неукомлпектованность пожарными рукавами и стволами объектов культуры. Указанные нарушения образуют состав административного правонарушения по ч.3 ст.20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению.

Кроме того, проверкой установлена незащищенность зданий объектов культуры автоматической пожарной сигнализацией, отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Указанные нарушения образуют состав административного правонарушения по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях
.

По выявленным нарушениям прокурором возбуждены 3 административных производства в отношении директора МУК «Районный межпоселенческий организационно-методический центр» администрации Шатковского муниципального района», материалы направлены на рассмотрение в территориальный орган государственного пожарного надзора
.